





Comptadors de 15 a 40 mm



Comptadors de 50 a 65 mm



Diàmetre comptador	Mesures interiors del recinte de mesurament (cm)				Porta del recinte		Passatubs
mm	Alt (A)	Ample (B)	Profunditat (C)	D	Nº de Fulles	Ample x Alt (cm)	Diàmetre (mm <sup>2</sup> )
15	45	45	20	30	1	45 x 45	110
20	45	60	30	30	1	45 x 60	110
30	50	60	40	30	1	50 x 60	110
40	60	80	40	30	1	60 x 80	160
50 - 65	80	130	65	30	2	80 x 130	200

\* Els comptadors de diàmetre 80 mm o superiors es col·locaran en una arqueta enterrada, amb les dimensions indicades per l'entitat subministradora

TÍTOL DEL PROJECTE:

NORMES TÉCNIQUES DE MUNTATGE DE  
COMPTADORS I RECINTES DE MESURA

REVISIÓ:

V7

TÍTOL DEL PLÀNOL:

3.1 RECINTE DE MESURA COMPTADOR  
INDIVIDUAL / GENERAL

AUTOR: